

ANEXO VII

QUANTIFICAÇÃO ELÉTRICA

		OBRA:Hospital de Três Lagoas-Adequação Tomografia		
		TITULO: Instalações Elétricas		
		DATA: 10-11-2021		
Agesul	Item	Descrição	Un	Qtd.
0	01	SINAPI 11864 Conector parafuso fendido (split bolt), p/ cabo 95 mm ²	pç	8
1201003230	02	Cabo de cobre isolação EPR/XLPE 1 kv, # 50m ² Eprotenax	m	3,5
1201003240	03	Cabo de cobre isolação EPR/XLPE 1 kv, # 95 mm ² Eprotenax	m	14
1201004012	04	Eletroduto de PVC rígido roscável na bitola Ø 4" da Tigre	m	4
1201005426	05	Caixa em alvenaria c/ tampa concreto de (40 x 40 x 40) cm	un	2
1201007056	06	Conector parafuso fendido (split bolt), p/ cabo 50 mm ²	un	2
1201007112	07	Terminal ou conector de pressão para cabo 50mm ²	un	1
0	08	SINAPI 11434 Terminal ou conector de pressão para cabo 95mm ²	pç	4

Talita O. Domingue:
CAU A162034-7