

**TERMO DE COTAÇÃO PARA PREÇO DE REFERÊNCIA  
E FUTURA CONTRATAÇÃO**

**PROCESSO DE COTAÇÃO 18/2026 CT (HRTL)**

**1. DO OBJETO**

1.1 Cotação de mercado para fins de estabelecer preço de referência visando contratação, futura, de empresa especializada na prestação de serviços de **MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GERADORES**, com intuito de atender as necessidades junto Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé, no Estado do Mato Grosso do Sul, referente ao CONTRATO DE GESTÃO nº 01/2022, firmado entre o CONTRATANTE e o Estado do Mato Grosso do Sul.

**2. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

2.1 Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé – Anel Viário Engenheiro Samir Thomé, s/n – Distrito Industrial – Três Lagoas/MS – CEP 79.648-000.

**3. DOS GERADORES**

3.1 O grupo de geradores são formados por 6 unidades da marca Leão, modelo 642 KVA com capacidade de 514 kw, motor a diesel Volvo modelo TAD1641GE, com capacidade superior a 345 litros no tanque.

3.2 São instalados em modo revezamento entre duas unidades para suprir a demanda da instituição. Dois deles estão localizados na lateral da edificação paralelo a rua José Lopes Barbosa que atendem parte do bloco D, B e A (geradores 161 e 160). Os outros 4 geradores (156, 157, 158, 159) estão localizados na lateral do bloco D em paralelo com a rua José Amim, e atendem a maior parte do bloco A, B e D.

3.3 Há 2 cabines de comando dos geradores que fazem as manobras de acionamento dos geradores localizados próximo aos equipamentos.

3.4 Já no sistema de combate a incêndio o gerador que atende a bomba de pressurização é o MWM NS DTWA00501 E MODELO 9YGD02260019, com capacidade de 18 kw e tanque de 100 litros de diesel.

#### 4. DO FUNCIONAMENTO DOS GERADORES

4.1 O grupo gerador são acionados automaticamente sempre que em falta de energia por mais de 20 segundos o sistema entra em ação, até que a energia seja reestabelecida pela concessionária.

#### 5. DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS

5.1 Trata-se de serviço comum de caráter continuado.

5.2 Em relação a prestação de serviços de manutenção preventiva nos Geradores, com atendimento emergencial em regime de **plantão 24 horas** e **SLA de até 6 horas** para início do atendimento após a abertura do chamado, abrange inspeções **mensais** e **semestrais** que, visa garantir segurança, confiabilidade e conformidade com normas vigentes.

5.3 Manutenção preventiva:

- a) Visita mensal;
- b) Execução das revisões periódicas (mensal, semestral e anual) previstas pelo fabricante;
- c) Mão de obra inclusa para atividades de manutenção preventiva;
- d) Emissão de relatórios técnicos após cada visita.

5.4 Atendimento emergencial:

- a) Disponibilidade 24h, com SLA de até 6 horas para início do atendimento;
- b) Mão de obra inclusa apenas para intervenções corretivas simples, como ajustes, reaperto, limpezas, testes elétricos, drenagens, substituição de fusíveis e pequenas correções.

5.4 Serviços não inclusos:

- a) Fornecimento de peças, materiais e insumos (óleo, filtros, correias, baterias, componentes eletrônicos etc.);
- b) Manutenções corretivas de maior complexidade, tais como (lista exemplificativa):
- c) Troca de componentes de motor (radiador, turbina, bomba injetora, bicos injetores, retífica de cabeçote etc.);
- d) Substituição de alternador, estator ou enrolamentos;
- e) Reparos estruturais em tanque de combustível ou quadro de comando.

5.4.1 Nesses casos, será elaborado orçamento separado, sujeito à aprovação da CONTRATANTE.

## 6. DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

6.1 O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses consecutivos e ininterruptos, contados a partir da data da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado por igual e sucessivo período, no limite da vigência do Contrato de Gestão.

## 7. DA PROPOSTA DE COTAÇÃO

7.1 A proposta deverá ser apresentada conforme ANEXO I (abaixo) de maneira:

- a) Não conter rasuras ou emendas;
- b) Estar assinada, carimbada e rubricada em todas as suas vias pelo representante legal, com indicação do cargo por ele exercido na empresa;
- c) **A PARTICIPANTE DEVERÁ APRESENTAR O VALOR, TOTAL, MENSAL DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS;**
- d) Os valores deverão ser apresentados em Reais;
- e) A proposta deverá ser emitida com validade de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura das propostas;
- f) A apresentação da proposta implica a declaração de conhecimento e aceitação de todas as condições do presente termo de referência;

- g) O envio da proposta/cotação deve ser encaminhada até o dia 20/05/2026 às 17h, horário de Brasília, através do e-mail [psc.hclmt2026@institutoacqua.org.br](mailto:psc.hclmt2026@institutoacqua.org.br).

ANEXO I

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

ANEXO I  
MODELO DE PROPOSTA

PROCESSO DE COTAÇÃO 18/2026 CT (HRTL)

AO INSTITUTO ACQUA

A empresa ....., estabelecida na (*endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se houver*), inscrita no CNPJ sob nº ....., neste ato representada por ....., (*cargo*), RG....., CPF....., (*endereço*), propõe prestar, em estrito cumprimento ao previsto no Termo de Referência, PROCESSO DE COTAÇÃO 18/2026 CT (HRTL) para fins de estabelecer preço de referência visando contratação, futura, de empresa especializada na prestação de serviços de **MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE GERADORES**, para atender as necessidades do Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé, pelo valor mensal, total, de **R\$ XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXX)**

Assinatura do responsável